



УТВЕРЖДАЮ

10 Зам. руководителя Департамента
электрификации и электроснабжения
ОАО «РЖД»

В.В. Хананов
В.В. Хананов

2005 г.

А К Т № 5220
приемочной комиссии

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 36 от 15.07.04 г. по ЦЭ ОАО «РЖД», рассмотрев конструкторскую документацию и проведя ресурсные испытания блочно-полиспластных компенсаторов КБП-3-40 производства ЗАО НПП «Завод Спецоборудования» г. Рыбинск

СЧИТАЕТ:

Блочно-полиспластные компенсаторы КБП-3-40 в комплекте с грузовым канатом фирмы «ДИЕРА» чертеж 475761 выдержали ресурсные испытания с заявленным сроком 50 лет.

РЕКОМЕНДУЕТ:

Серийное производство и применение КБП-3-40 на объектах электрифицированных железных дорог ОАО «РЖД».

Приложение: Протокол №5220 от 12.10.05г. ресурсных испытаний.

Председатель комиссии

И.А. Глущенко, гл. специалист
ОАО «РЖД»,

Члены комиссии

А.П. Чучев, зав отделением ЭЛ
ОАО ЦНИИС,

В.В. Травкин, и.о.зав
лабораторией контактной сети