


УТВЕРЖДАЮ

1-й Зам. руководителя Департамента
электрификации и электроснабжения

ОАО «РЖД»

В.В. Хананов
« » 2005 г.

А К Т № 5220
приемочной комиссии

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 36 от 15.07.04 г. по ЦЭ ОАО «РЖД», рассмотрев конструкторскую документацию и проведя ресурсные испытания блочно-полиспастных компенсаторов КБП-3-30 производства ЗАО НПП «Завод Спецоборудования» г. Рыбинск

СЧИТАЕТ:

Блочно-полиспастные компенсаторы КБП-3-30 в комплекте с грузовым канатом фирмы «DIEPA» чертеж 475761 выдержали ресурсные испытания с заявленным сроком 50 лет.

РЕКОМЕНДУЕТ:

Серийное производство и применение КБП-3-30 на объектах электрифицированных железных дорог ОАО «РЖД».

Приложение. Протокол №5220 от 12.10.05г. ресурсных испытаний.

Председатель комиссии



И.А. Глущенко, гл. специалист
ОАО «РЖД»,

Члены комиссии



А.П. Чучев, зав отделением ЭЛ
ОАО ЦНИИС,



В.В. Травкин, и.о.зав
лабораторией контактной сети